

Székesfehérvári Rendőrkapitányság
Enyingi Rendőrőrs

Szám: 505-6800-13/12/2012.

Enying Város Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottság Elnöke
Viplak Tibor Urnak!

ENYING

Tisztelt Elnök Úr!

Tárgy: világítás korszerűsítés	
Pontszám: 10	
2012 DEC 14	
015953-1/2012	Mezőföldi
Címadó:	HN

Ezúton tájékoztatom, hogy 2012-évi novemberi hónapban, illetve december 12.-én a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által a Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Enyingi Rendőrőrsének elhelyezése szolgáló, természetben az Enying, Kossuth u. 26. szám alatt található épületben ellenőrzésre kerülték a felszerelt beltéri világító berendezések. Az ellenőrzést első alkalommal egy külsős szakember végezte el, illetve decemberben az önkormányzat alkalmazásában álló villanyszerelő kolléga. A világító testek tekintetében mindkét alkalommal megállapításra került, hogy azok mind munkavédelmi mind munka egészségvédelmi szempontból nem elfogadhatóak.

Az épületben felszerelt armatúrák az életkoruk miatt 100%-ban életveszélyesek, elavultak és azok így érintésvédelmi szempontból sem felelnek meg a jelenlegi szabályoknak. Mindemellett nem nyújták azt a fényerő teljesítményt sem, amely a jelenleg hatályos jogszabályokban előírásra került.

A jelenlegi jogszabályok szerint a rendőrség – tekintettel arra, hogy az épület bérlemény – a dologi kiadások tekintetében nem költöztet a nem saját tulajdonában álló épületekre az ilyen irányú beruházásokra vonatkozóan, csakis az épületek állagvédelmét hajthatja végre.

Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jövő évi költségvetés terhére szíveskedjen betervezni az órs épületének ez irányú felújítását és új armatúrákkal való ellátását.

Az épületben jelenleg 18 db fénycső armatúra van felszerelve, melyek cseréjét az újak beszerzését követően a város gondnokság villanyszerelője – saját elmondása szerint – néhány nap alatt el tudja végezni.

Az általam megkérdezett enyingi villamosipari bolt az ilyen jellegű armatúrákat 15.800 Ft.-os darabáron tudná biztosítani ezen célból.

A fent leírtakra tekintettel kérem Önöket, hogy az esetleges, akár hálált, életveszélyt okozó balesetek megelőzése, illetve az esetlegesen végrehajtott ez irányú hatósági ellenőrzések eredményeképpen kiszabot nagy összegű pénzbírságainak elkerülése érdekében támogassák javaslatomat és az új, modern armatúrákra történő cserét engedélyezni szíveskedjenek.

Gyors segítségüket előre is köszönöm!

Enying, 2012. december 14.

Tisztelettel:


Angyal Gábor r. őrmagy
Őrparancsnok